

Dipartimento Regionale Laboratori
Servizio Laboratorio di Venezia
sede operativa di Treviso
Via Santa Barbara, 5/A - 31100 Treviso
Tel. +39 0422 558565/ 566
Fax +39 0422 558599
email dltv@arpa.veneto.it

RAPPORTO DI PROVA n° 557446 rev. 0



Campione numero 557446 Richiesta Ufficio
Campione di ACQUE POTABILI DA RETE ACQUEDOTTISTICA
Data di ricevimento 17/05/2017 11:50:00
Committente ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.I.A.N. - TREVISO Via Castellana 2 31100 TREVISO(TV)
Prelevatore ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.I.A.N. - TREVISO Via Castellana 2 31100 TREVISO(TV)
Verbale di prelievo 265/SZ Data di prelievo 17/05/2017 09:00
Conferente ULSS 2 MARCA TREVIGIANA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.I.A.N. - TREVISO Via Castellana 2 31100 TREVISO(TV)
Punto di prelievo Acq. Sile-Piave - Impianto di sollevamento prima clorazione - Via Tiepolo SILEA
Codice SIRAV 26002943
Procedura di campionamento Campionamento effettuato come da verbale

Analisi Chimiche	Inizio analisi	17/05/2017	Fine analisi	31/05/2017
Parametri	Risultato	Unità di Misura	Metodo di Prova	
ERBICIDI				
Glifosate	<0.05	µg/l	ISO 16308:2014	
Acido aminometilfosfonico(AMPA)	<0.05	µg/l	ISO 16308:2014	
Glufosinate d'ammonio	<0.05	µg/l	ISO 16308:2014	

Giudizio di conformità

Analisi Chimiche

I valori dei parametri analizzati sono conformi ai limiti previsti dal D. Lgs. 31/01.

Treviso, li 07/06/2017

Il Dirigente Chimico
F.to dr. Francesca Zanon

Nel rapporto di prova la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993.

I risultati analitici si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza approvazione scritta di questo laboratorio ed è conservato con la documentazione correlata per dieci (10) anni dalla data della sua emissione, fatto salvo eventuali procedimenti sanzionatori.